

# SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3474

Utstedt: 18.09.2018

Fornyet: 10.07.2023

Gyldig til: 01.10.2028

forutsatt publisert på  
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

## Newform XT ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Newform S.p.A.  
Via Marconi 25/A  
13037 Serravalle Sesia (VC)  
Italia

### Produsent

Newform S.p.A.  
Via Marconi 25/A  
13037 Serravalle Sesia (VC)  
Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Newform XT ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › XT – art. nr. 4200
- › XT – art. nr. 4204
- › XT – art. nr. 4205
- › XT – art. nr. 4208

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.

*Monica S. Nodland*

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

